



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**RU.C.34.123.A № 43637**

Срок действия до **29 августа 2016 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
**Трансформаторы тока ТЛО-10**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
**ООО "Электрощит-К", п. Бабынино Калужской обл.**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **25433-11**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
**ЭК.1.760.000 ПМ5**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **8 лет**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **29 августа 2011 г. № 4664**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



Е.Р. Петросян

"....." ..... 2011 г.

Серия СИ

№ 001628

**Срок действия до 06 июля 2021 г.**

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **06 июля 2016 г. № 853**

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С. Голубев

..... 2016 г.