

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник                      Управления  
координации               строительного  
контроля и                 комплекта  
Департамента             капитального  
строительства ПАО «Россети»



И.А. Косолапов

2019 г.



А.В. Юрьев

2019 г.

**ПРОТОКОЛ № ТНД-74/19 от 30.05.2019 г.**

по продлению срока действия  
Заключения аттестационной комиссии №03-13 от 17.01.2013  
(с Дополнением №ИД-38/15 от 18.02.2015) и дополнению

Срок действия с 30.05.2019 г. по 30.05.2024 г.

### **ОБОРУДОВАНИЕ**

Встроенные трансформаторы тока серии ТВ-ЭК, внутренней и наружной установки, на номинальное напряжение ввода 0,66; 3; 6; 10; 15; 20; 24; 27; 35; 110; 220; 330; 500; 750 кВ, номинальные токи первичной обмотки от 50 до 32000 А, климатического исполнения У, УХЛ и категории размещения 1, 2, 3 изготавливаемые по ТУ 3414-009-52889537-08

### **ЗАЯВИТЕЛЬ**

ООО «Электроцит-К<sup>0</sup>» (Калужская область, Бабынинский район, пос. Бабынино, ул. Советская, д.24)

### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «Электроцит-К<sup>0</sup>» (Калужская область, Бабынинский район, пос. Бабынино, ул. Советская, д.24)

### **СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ПАО «Россети»

### **РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Протокола без разрешения ПАО «Россети»