

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
по работе с производителями
оборудования ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

21 сентября 2018 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ 13-141/18**

Срок действия с 21.09.2018 г. по 20.09.2023 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы тока ТЛ-ЭК-35, опорные, литые, на номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток до 3000 А, ток односекундной термической стойкости до 80 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, ТУ 3414-006-52889537-15

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-К^о»
(ООО «Электрощит-К^о»), Калужская область, п. Бабынино

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-К^о»
(ООО «Электрощит-К^о»), Калужская область, п. Бабынино

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»