



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.639.A № 67455

Срок действия до 05 октября 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Трансформаторы напряжения незаземляемые НОЛ-ЭК, НОЛП-ЭК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-К"
(ООО "Электрощит-К"), Калужская обл., п. Бабынино**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 68836-17

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ГОСТ 8.216-2011

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 16 лет

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05 октября 2017 г. № 2115

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



"06" 10 2017 г.

Серия СИ

№ 031124