

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



П.Ю. Корсунов

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»



А. Г. Картушин
сентября 2020 г.

ПРОТОКОЛ № ПД-171/20 от 03.09.2020 г.

**по продлению срока действия
Заключения аттестационной комиссии №76-13 от 17.07.2013 и дополнению**

Срок действия с 03.09.2020 г. по 03.09.2021 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы тока типа ТЛП-10, на напряжения 10 кВ, климатического исполнения У, УХЛ и категории размещения 2, 3:

- конструктивного исполнения 1 (без первичной обмотки), с номинальным током первичной обмотки от 500 до 5000 А,
- конструктивных исполнений 2, 3, 4, 5, 6 с номинальным током первичной обмотки от 5 до 2000 А, ток термической стойкости до 23 кА (в течение 3 с), изготавливаемые по ТУ 3414-003-52889537-05 (изм. 16)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Электроцит-К⁰» (Калужская область, Бабынинский район, пос. Бабынино, ул. Советская, д.24)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Электроцит-К⁰» (Калужская область, Бабынинский район, пос. Бабынино, ул. Советская, д.24)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»